





قررت اللجنة:

1. احالة بعض بنود العطاء على (شركة ورشة المعراج الفنية) و ذلك حسب الجدول التالي:

ملاحظات	وزن البطارية	الشركة المنتجة	بلد المنشأ	سعر الوحدة بالاشيكيل	الكمية	الوحدة	الصف	م
الأرضن والمطابق بعد التخفيض جدول رقم "1" الطاريات الحافة	5.720	INCI	تركي-أصلي	100	1	عدد	بطارية جاف 20 أمبير	1
	6.200	INCI	تركي-أصلي	130	1	عدد	بطارية جاف 25 أمبير	2
	17.448	INCI	تركي-أصلي	430	1	عدد	بطارية جاف 75 أمبير	6
	22.100	INCI	تركي-أصلي	500	1	عدد	بطارية جاف 90 أمبير	7
	36	INCI	تركي-أصلي	700	1	عدد	بطارية جاف 130 أمبير	11
41.06	INCI	تركي-أصلي	800	1	عدد	بطارية جاف 150 أمبير	12	



Handwritten signatures in blue ink across the bottom of the page.

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

2. احوالة بعض بنود العطاء على (شركة اباد اليازجي) وذلك حسب الجدول التالي:

م	الصف	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالشيكيل	ملاحظات
		اوكلبي جل Brand &model Type: Gel / Voltage: 12 V Capacity : 50 AH Cyclic usage : > 1200 Cycles / Weight : > 15 Kg Production Date : at most 4 months Max 1 Years Full Warranty	عدد	1	350	الأرض والمطابق
	Battery For Inverters	اوكلبي جل Brand &model Type: Gel / Voltage: 12 V Capacity : 200 AH Cyclic usage : > 1200 Cycles / Weight : > 60 Kg Production Date : at most 4 months Max 1 Years Full Warranty	عدد	1	1150	الأرض والمطابق



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الكمية	الوحدة	الوصف	الصف	م
الأرض والمناطق جدول رقم "2" Battery And Inverters	620	1	عدد	<p>Brand &amp; model اوكلتي جل Output power : 1 KVA Input AC Voltage : 180-260 V, 50/60Hz INPUT DC Voltage : 12 V Output Voltage: 220 V ± 3% Efficiency : &gt;85% Wave From: sine Wave Charger : &gt;12 Ah Built in Charger (Transformer) على محمول (Transformer) Brand &amp; model اوكلتي جل Output power : 2 KVA Input AC Voltage : 180-260 V, 50/60Hz INPUT DC Voltage : 24 V Output Voltage: 220 V ± 3% Efficiency : &gt;90% / Wave From: sine Wave Charger : &gt;15 Ah Built in Charger (Transformer) على محمول (Transformer)</p>	Inverters	2
	1200	1	عدد	<p>ملاحظة: الاتفيرتر الالكتروني لا يحتوي على محمول (Transformer)</p>		





ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الوصف	الصف	م
الأرض والمطابق	1500	3	عدد	وكلي جل Brand & model Output power : 3 KVA Input AC Voltage : 180-260 V, 50/60 Hz INPUT DC Voltage : 24 V Output Voltage: 220 V ± 3% Efficiency : >90% Wave From : sine Wave Charger : >18 Ah Built in Charger ملاحظة: الانفيرتر الكترني لا يحتوي على محول (Transformer)	Inverters	3

ملاحظات



ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee




دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

3. احالة بعض بنود العطاء على (شركة البيازجي اخوان) و ذلك حسب الجدول التالي:

ملاحظات	وزن البطارية	الشركة المنتجة	بلد المنشأ	سعر الوحدة بالشيكل	الكمية	الوحدة	الصف	م
الأرضن والمطابق بعد التخفيض جدول رقم "1" المطاريات الحافة	13.1	انجي	تركي-أسباني	350	1	عدد	بطارية جاف 45 أمبير	3
	14.2	انجي	تركي-أسباني	340	1	عدد	بطارية جاف 55 أمبير	4
	14.5	انجي	تركي	350	1	عدد	بطارية جاف 60 أمبير	5
	22.5		تركي	570	1	عدد	بطارية جاف 100 أمبير	8
	55.2		تركي	850	1	عدد	بطارية جاف 180 أمبير	13



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top left and several others below it.

غزة- تل الهوا - بالقرب من محطة قارس للبتترول فاكس رقم 082832761

www.mof.gov.ps

State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee




دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

ملاحظات	سعر الوحدة بالشيكيل	الكمية	الوحدة	الوصف	الصف	م
الأرخص والمطابق	530	1	عدد	Brand & model اوكلبي جل Type: Gel / Voltage: 12 V Capacity : 100 AH Cyclic usage : > 1200 Cycles / Weight : > 30 Kg Production Date : at most 4 months Max 1 Years Full Warranty	Battery For Inverters	1



State Of Palestine

Ministry of finance

The Central Tenders Committee



دولة فلسطين

وزارة المالية

لجنة العطاءات المركزية

قرارات اللجنة :

- قررت لجنة العطاءات المرافقة بالترسية على الشركات وذلك حسب الجدول المبين أعلاه.
  - توصي اللجنة الفنية بتقديم ضمانه:
  - 1. لمدة "عام" من تاريخ التركيب لمركبات الديزل.
  - 2. لمدة "14 شهر" من تاريخ التركيب لمركبات البنزين.
- البنود رقم (9، 10) توصي اللجنة الفنية بإلغائها لعدم الحاجة إليها.

«وانتهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر»

رئيساً

أحمد حسن الشنطي

عضواً

جبر حجازي

عضواً

أيمن الخالدي

عضواً

فاطمة عوض

عضواً مراقب

إيهاب الرئيس

مصادقة وكيل وزارة المالية

