



| ملاحظات | سعر الوحدة بالشيكيل | الكمية | الوحدة | اسم الصنف | م |
|----------------------------|---------------------|--------|--------|--|---|
| الأرض والمطابق | 850 | 15 | عدد | توريد وتركيب جهاز إطفاء قوم بيوي سعة 9 كيلو قرب كل خزان وعدادات الوقود الصادر، على أن تكون الأسطوانة مصنعة من مادة الستانلس ستيل. | 5 |
| الأرض والمطابق بعد التخفيض | 220 | 5 | عدد | توريد وتركيب جهاز إطفاء بوردرة بيوي سعة 6 كيلو على جانب كل غرفة من غرف الغاز | 6 |
| الأرض والمطابق بعد التخفيض | 585 | 9 | عدد | توريد وتركيب جهاز إطفاء غاز CO2 بيوي سعة 5 كيلو قرب عدادات التنزيل من سيارات المصرية | 7 |
| الأرض والمطابق بعد التخفيض | 3830 | 4 | عدد | توريد وتركيب صندوق إطفاء حريق مقاس 100*80*30سم، مصنع من التورستا L316 بسماكة 1.5 ملم وبداخلها بكرة خاصة بالحريق، مع خرطوم خاص بإطفاء الحريق "4/3"، بطول 30 متر، مع فوهة إطفاء حريق مع محبس، وكذلك محبس landing valve بطول 2 انش يشمل بريش من الكتان بقطر 2 انش وطول 30 متر مع كامل التوصيلات اللازمة وكذلك السعر يشمل ساعة لقياس ضغط المياه، وكل ما يلزم لإنجاز العمل علي أكمل وجه، حسب مواصفات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف. | 8 |



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



قرارات اللجنة:

- قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة على توصية اللجنة الفنية بالترسية على شركة الحسائية كونه الأرخص والمطابق وحسب شرط رقم (10) من الشروط الخاصة من كراسة العطاء فإن الترسية سوف تكون بالإجمالي.
- حيث تم التفاوض مع الشركة لتخفيض السعر بنسبة 3% من إجمالي قيمة العرض ليصبح المبلغ الإجمالي (92435) شيكل بدلاً من (95440) شيكل.

ملاحظات

- تواريخ الإنتاج للطفايات عند شركة الحسائية حديثة أكثر من شركة الفصين.
- البنود (4 ، 7) غير مطابقة لدى شركة الفصين.
- لم يتم معاناة البند رقم (3) رغم تكرار الطلب من شركة الفصين.

وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر،،



رئيس
جبر سليمان حجازي

عضواً

محمد عزام

عضواً

ابراهيم المصري

عضواً

فاطمة عوض

عضو مراقب

إيهاب الرئيس

